

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W GNIEŹNIE Sp. z o.o.
Ul. STASZICA 13
62 – 200 GNIEZNO

Gniezno, dnia 06.05.2019 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 Euro dla zadania:

„Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem WR-10 nr 3 w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie”.

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące propozycji zmian w SIWZ o następującej treści:

Zapytania

W nawiązaniu do przetargu pt: „Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem WR-10 nr 3 w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie” przesyłamy pytania do ww. postępowania”

Pytanie nr 1.

Zgodnie z pkt. IV SIWZ pkt. 5 potencjalny Wykonawca (lub jego podwykonawca) powinien wykazać co najmniej jedną referencję z realizacji układu odsiarczania zapewniającego uzyskanie stężenia SO₂ za instalacją odpylającą poniżej 400mg/Nm³ Przy O₂=6%. Takich instalacji jest w Polsce nadal bardzo mało.

Zgodnie z warunkami SIWZ, w zakresie potencjonalnego Wykonawcy jest wykonanie projektu redukcji SO₂ poniżej **1100mg/Nm³** przy O₂=6% (bez montażu tej instalacji).

Czy wyrażają Państwo zatem zgodę na zmianę zapisu pkt. IV SIWZ pkt. 5 na następujący: „wykażą co najmniej jedną referencję realizacji układu odsiarczania zapewniającego uzyskanie stężenia SO₂ za instalacją odpylającą poniżej **1100mg/Nm³** przy O₂=6%, przy czym referencja może dotyczyć podwykonawcy z którym oferent przystąpi do przedmiotowego przetargu”.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z pkt. III SIWZ (str.10) – wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia to 15.08.2019r.

Oferenci są związani ofertą przez 30 dni, czyli do 15.06.2019r. Przyjmując podpisanie umowy 14

czerwca (piątek) – potencjalny wykonawca ma 2 miesiące na wykonanie wszystkich prac. Prosimy zatem o wyrażenie zgody o zmianę zapisu pkt. III SIWZ na następujący: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia to 30.10.2019r.”

Odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. IV SIWZ pkt.5.

W związku z tym pkt. IV SIWZ pkt.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„wykażą co najmniej jedną referencję realizacji układu odsiarczania zapewniającego uzyskanie stężenia SO₂ za instalacją odpylającą poniżej **1100mg/Nm³** przy O₂=6%, przy czym referencja może dotyczyć podwykonawcy z którym oferent przystąpi do przedmiotowego przetargu”.

Pytanie nr 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w punkcie III SIWZ (str.10). W związku z tym wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia to 15.08.2019r.

Z/ca Prezesa
d/s technicznych
mgr inż. Piotr Stankiewicz
Zamawiający

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.