

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 02.07.2021 r.

INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 428.000 Euro na Dostawę 6 sztuk kompaktowych węzłów ciepłych.

Odpowiedź na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.07.2021 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 21.06.2021 r. oraz Opiszem Przedmiotu Zamówienia z dnia 21.06.2021 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie wpłynęły zapytania o następującej treści:

Zapytanie 1

Czy zawory regulacyjne kołnierzowe mają być odciążone ciśnieniowo, które to odciążenie ciśnieniowe daje większą różnicę ciśnień dla zaworu regulacyjnego w przypadku uszkodzenia regulatora różnicy ciśnień?

Odpowiedź

Zamawiający nie precyzuje czy zawory regulacyjne mają być odciążone. Z uwagi na zbyt krótki termin informowania pozostałych oferentów zapis ten zostaje podtrzymany i dopuszczone są wszystkie typy zaworów tj. nieodciążone, częściowo odciążone oraz odciążone.

Zapytanie 2

Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w ostatnim okresie oraz brakami kadrowymi, zarówno u nas jak i poddostawców komponentów np. firm wymiennikowych, pompowych, automatyki itp., prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 10 dni.

Odpowiedź

Z uwagi na krótkie terminy realizacji inwestycji nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu składania ofert o 10 dni. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2021 r. o godz. 12⁰⁰.

Prezes Zarządu


Piotr Stąskiewicz

(Zamawiający)

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.