

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W GNIEZNI Sp. z o.o.
Ul. STASZICA 13
62 – 200 GNIEZNO



Gniezno, dnia 17 maja 2019 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 Euro dla zadania:

„Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem WR-10 nr 3 w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie”

Odpowiedź na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17 maja 2019 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 10 maja 2019 r. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 maja 2019 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące propozycji zmiany w SIWZ o następującej treści:

Pytania

Pytanie 1.

1. Prosimy o informacje czy w ramach tego zadania wykonawca powinien we własnym zakresie wykonać okablowanie oraz trasy kablowe oraz czy dopuszcza się wykorzystanie już istniejącego okablowania.

Odpowiedź:

Okablowanie oraz trasy kablowe wykonuje Wykonawca.
Dopuszcza się także wykorzystanie istniejącego okablowania.

Pytania: nr 2

1. Czy w przypadku kabli zasilających z falowników należy przewidzieć wymianę kabli już istniejących na kable ekranowane zgodnie z punktem 3.7 podpunkt 4, czy też punkt ten odnosi się tylko do kabli zasilających nowe napędy.

Odpowiedź:

Punkt ten odnosi się tylko do kabli zasilających nowe napędy

Z-ca Prezesa
d/s technicznych
mgr inż. Piotr Siedewicz
Zamawiający

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.