

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
W GNIEŹNIE Sp. z o.o.  
Ul. STASZICA 13  
62 – 200 GNIEZNO

Gniezno, dnia 23 kwietnia 2019 r.

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 Euro dla zadania:  
**„Wykonanie odbudowy komina stalowego h=52m z odciągami zlokalizowanego na terenie ciepłowni C-14 przy ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”.**

### **Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2019 r.**

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

---

#### **Zapytanie**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na wymianę komina stalowego h=50m prosimy o wyjaśnienie kwestii średnicy komina.

W ogłoszeniu podana jest średnica 1400 mm, natomiast w przedmiarze robót w pkt. 4 widnieje zapis „kominy stalowe o średnicy do 1250 mm”. Prosimy o ustosunkowanie się do w/w zapisów

#### **Odpowiedź:**

Średnica zewnętrzna trzonu komina  $\varnothing_{zt} = 1420$  mm.

Średnica trzonu z izolacją  $\varnothing_{zo} = 1636$  mm.

Średnica wewnętrzna zwężki  $\varnothing_w = 1000$  mm.

Szczegóły techniczne zawarto w załączniku nr 5 „Projekt odbudowy komina”.

Prezes Zarządu



.....  
Dariusz Zamiar.....

Zamawiający

#### **Do wiadomości:**

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.