

Gniezno, 2018-05-30

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie  
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

## PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10  
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 07.06.2018 r.  
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie  
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno  
Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.295.2018

Opis przedmiotu narady:

przyłącze ciepłne Gniezno ul. Chrobrego, św. Wawrzyńca

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie sp. z o.o  
62-200 GNIEZNO, ul. Staszica 13

Płatnik:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie sp. z o.o  
62-200 GNIEZNO, ul. Staszica 13

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

**Maria Kaźmierska** Geodeta

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Andrzej Wojciechowski Wojciech Wawrzyński Aleksander Winkel	PSG Oddział w Poznaniu Gazownia w Gnieźnie
Wacław Kołcon	System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ”
Lech Tatarski	PSE S.A. Oddział w Poznaniu
Paweł Woroch	ENEA Operator S.A. RD Gniezno

Zgodność kserokopii z oryginałem

stwierdzam

2018-06-07

Gniezno, dnia .....

z up. STAROSTY GNIEZIENSKIEGO

Maria Kaźmierska  
przewodnicząca narady koordynacyjnej

Artur Franczak Leszek Sosnowski	
Jan Kaliski Rafał Sporakowski	PWiK sp. z o.o. Gniezno
Ireneusz Binkowski Karol Kistowski Witold Macioszek	PEC Gniezno sp. z o.o.
Błażej Liberski	UPC Polska / Ericsson
Jan Kaczkowski	STK „Satpol”
Michał Haremski	Hawe Telekom
Grzegorz Kuberka	ICHB PAN PCSS
<del>Bogumił Jagiellisz</del>	Orange Polska
<del>Izabela Kościńska</del>	Pow. Zarząd Dróg
Sławomir Przybylski	UM Gniezno – Ref. Dróg Gminnych

Marek Wichlany  
 Stanisław Dobocinski  
 z up. STAROSTY GNEŹMIENSKIEGO  
 Maria Kazmierska  
 przewodnicząca narady koordynacyjnej

**Stanowiska uczestników narady:**

Nazwa branży	Uwagi i zalecenia	Podpisy uczestników narady koordynacyjnej
<del>ENBA</del>	<del>CE-6</del>	<del>[Signature]</del>
PS6	6-3 ÷ 68	[Signature]
PEC	Użyteczność brzoźwo	[Signature]
PWiK	w3; w4; w6; w7; w8; w9; w10; w14	[Signature]
UM Gniezno	51 Dec nr 108/2018 s. w. w. w. w. w. 112/2018 Chudocz	[Signature]
PZD	43	[Signature]

Zgodność kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

Gniezno, dnia 2018-06-07

z up. STAROSTY GNEŹMIENSKIEGO

Maria Kazmierska  
przewodnicząca narady koordynacyjnej

z up. STAROSTY GNEŹMIENSKIEGO

Maria Kazmierska  
przewodnicząca narady koordynacyjnej

**Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:**

1. Orange Polska
2. INEA S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych – projekt uzgodnić elektronicznie na adres: [uzgodnienia@inea.com.pl](mailto:uzgodnienia@inea.com.pl)
3. WSS S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych – projekt uzgodnić elektronicznie na adres: [uzgodnienia\\_wss@operatorwss.pl](mailto:uzgodnienia_wss@operatorwss.pl)

**Informacje o podmiotach, których przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej:**

1. PSE S.A. Oddział w Poznaniu – Lech Tatarski
2. ICh B PAN PCSS – Grzegorz Kuberka
3. HAWE Telekom – Michał Haremski
4. SGT „EUROPOL GAZ” – Wacław Kołcon

**Załącznik do protokołu narady koordynacyjnej:**

Nazwa branży	Uwagi i zalecenia
ENEA Operator S.A. RD Gniezno	<ul style="list-style-type: none"><li>- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie.</li><li>- Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.</li><li>- Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym wyprzedzeniem.</li></ul>
PSG Oddział w Poznaniu Gazownia w Gnieźnie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić na podstawie próbnych przekopów.</li><li>- W pobliżu sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.</li><li>- Na czas wykonywania robót sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem.</li><li>- Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i obowiązującymi przepisami.</li><li>- Zachować normatywne odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami</li><li>- O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Gnieźnie.</li></ul>
PW i K Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"><li>- W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa,</li></ul>

Zgodność kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

2018 -06- 07

Gniezno, dnia .....

z up. STAROSTY GNIEZNEŃSKIEGO

Maria Komarska  
przewodnicząca narady koordynacyjnej

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie znajduje się stosowna infrastruktura kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej,</li> <li>- Zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie,</li> <li>- Szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,</li> <li>- O rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi robotami,</li> <li>- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,</li> <li>- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, nowobudowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,</li> <li>- PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu, Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.</li> </ul>
<b>HAWE Telekom</b>	- Bez uwag
<b>Ich B PAN PCSS</b>	- Projekt nie koliduje z istniejącą infrastrukturą światłowodową Ich B PAN PCSS
<b>PSE S.A. Oddział w Poznaniu</b>	- Projekt nie koliduje z siecią przesyłową PSE S.A.
<b>SGT „EUROPOL Gaz”</b>	- Nie wnosimy uwag
<b>Pow. Zarząd Dróg</b>	- Nie dotyczy Pow. Zarządu Dróg - należy uzgodnić z właścicielem drogi
<b>PEC Sp. z o.o.</b>	- Projekt uzgodnić branżowo
<b>Urząd Miejski w Gnieźnie Referat Dróg Gminnych</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyżej wymienioną inwestycję należy zrealizować zgodnie z przedłożonym projektem.</li> <li>- Na 14 dni przed rozpoczęciem robót, wykonawca urządzeń infrastruktury technicznej zobowiązany jest wystąpić</li> </ul>

Zgodność kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

Gnieźna, dnia **2018-06-07**

z up. STAROSTY GNIEŹNIEJSKIEGO

Maria Kazmierska  
przewodnicząca komisji koordynacyjnej

	<p>z wnioskiem do Referatu Dróg Gminnych o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.</p> <p>- Szczegółowe warunki uzgodnienia zawarte są w decyzji nr 109/2018 z dnia 05.06.2018 r. dla ul. Św. Wawrzyńca oraz w decyzji nr 110/2018 z dnia 05.06.2018 r. dla ul. Chrobrego</p>
--	--

Zgodność kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

Gniezno, dnia ..... **2018 -06- 07** .....

z up. STAROSTY GNIEZNEŃSKIEGO

Maria Kuzmierska  
przewodnicząca komisji koordynacyjnej

z up. STAROSTY GNIEZNEŃSKIEGO

Maria Kuzmierska  
przewodnicząca komisji koordynacyjnej

