

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania :

## **„Modernizacja istniejących źródeł ciepła w ciepłowni C-13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie”**

### **Zapytanie 1 z dnia 22.05.2017r.**

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 19.05.2017 dotyczącą rozszerzenia zakresu zadania nr 1 o rozdzielanie obiegów pomp sieciowych , kotłowych i mieszających pociągającą za sobą znaczące zwiększeniem zakresu prac modernizacyjnych w celu umożliwienia wiarygodnej wyceny tego zadania prosimy w trybie pilnym o udostępnienie przedmiarów ofertowych przyjętych do studium wykonalności na :

- roboty budowlane związane z montażem pomp i modernizacją układu hydraulicznego ciepłowni
- roboty technologiczne — instalacje hydrauliczne : wykaz pomp, wykaz armatury , wykaz rurociągów , wykaz zamocowań i podparć
- roboty izolacyjne instalacji rurociągowych
- roboty elektryczne i AKPIA w obrębie układu pompowego

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiarów ofertowych przyjętych do studium, a kompletne opracowanie zamieszczone jest na stronie Zamawiającego.

### **Zapytanie 2 z dnia 22.05.2017r.**

Ze względu na znaczącą zmianę zakresu rzeczowego zadania nr 1 wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert z dnia 31.05.2017 na dzień 14.06.2017 godz. 13:00

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 05.06.2017r do godz.11.15

### **Zapytanie 3 z dnia 22.05.2017r.**

Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji technicznych :

- jaki przyjąć cykl pracy urządzenia : I wariant — tylko okres letni  
II wariant praca  
całoroczna
- prosimy o informację czy pomieszczenie w którym będzie pracował agregat zapewni temperaturę otoczenia całoroczną — min. 5'C
- czy Inwestor posiada preferencje dotyczące Wytwórcy tego urządzenia?
- 

### **Odpowiedź:**

- I wariant — tylko okres letni (pomieszczenia sanitarne + technologia)
- II wariant – praca całoroczna (technologia)
- pomieszczenie zapewni temperaturę otoczenia całoroczną — min. 5'C

- Inwestor nie posiada preferencje dotyczące Wytwórcy tego urządzenia

**Zapytanie 4 z dnia 22.05.2017r.**

W związku z dużym zakresem związanym z modernizacją układów pompowych zakończenie ich realizacji do 30.12.2017 jest niemożliwe ze względu na czas niezbędny na wykonanie projektu i realizację dostaw i prowadzenie prac w trakcie trwającego sezonu grzewczego. Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji niniejszego zakresu do daty zakończenia zadania nr. 3 tj. do 01.09.2018.

**Odpowiedź:**

Inwestor wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji niniejszego zakresu do dnia 15.08.2018r.

**Zapytanie 5 z dnia 22.05.2017r.**

Czy ciepłownia posiada system odcięć po stronie wody, który pozwoli na wykonanie prac związanych z realizacją zadania polegającego na rozdzieleniu obiegów pompowych w czasie trwania sezonu grzewczego ?

**Odpowiedź:**

Tak , posiada.

**Zapytanie 6 z dnia 22.05.2017r.**

Czy istnieje możliwość takiego odseparowania szaf automatyki i rozdzielni elektrycznych, aby były możliwe roboty przyłączeniowe w trakcie sezonu grzewczego ?

**Odpowiedź:**

Tak, istnieje taka możliwość.

**Zapytanie 1 z dnia 23.05.2017r.**

Czy w zakresie tego zadania jest montaż pomp kotłowych i pomp gorącego mieszania tylko dla kotłów K5 i K6 czy również dla pozostałych kotłów (K1,K2,K3,K4)?

**Odpowiedź:**

W zakresie zadania jest montaż pomp gorącego mieszania oraz pomp kotłowych dla wszystkich kotłów.

**Zapytanie 2 z dnia 23.05.2017r.**

Czy w zakresie tego zadania jest montaż pomp zimnego mieszania PZ wraz z falownikami?

**Odpowiedź:**

W zakresie tego zadania uwzględnić montaż pomp zimnego mieszania wg „Studium wykonalności rozdzielania obiegu pomp sieciowych” zamieszczonego na stronie Zamawiającego.

**Zapytanie 3 z dnia 23.05.2017r.**

Proszę o potwierdzenie, że zadanie zakresem nie obejmuje dostawy i montażu przetwornic częstotliwości (falowników) dla pomp sieciowych.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że zadanie zakresem nie obejmuje dostawy i montażu przetwornic częstotliwości (falowników) dla pomp sieciowych.


**Zapytanie 4 z dnia 23.05.2017r.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.06.2017r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 05.06.2017r do godz.11.15

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie  
Sp. z o.o.  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13  
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54  
Identyfikator 632036595  
NIP 784-00-03-286

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych  
mgr inż.  Strzywiński