

Gniezno, dnia 29 czerwca 2017 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro na: Modernizację istniejących źródeł ciepła w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu: 28.06.2017 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26 czerwca 2017 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie numer 1

Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.08.2017 ?

Podany w ogłoszeniu termin składania ofert liczony od daty publikacji ogłoszenia to jedynie 7 dni, co w praktyce uniemożliwia przygotowanie oferty zwłaszcza jeśli firma ma siedzibę poza granicami Polski i większość dokumentów wymaga tłumaczenia?

Pytanie numer 2

Czy Zamawiający posiada i udostępni plan zagospodarowania terenu oraz dokumentację istniejących elementów modernizowanej instalacji?

Pytanie numer 3

Czy Zamawiający posiada i udostępni mapy do celów projektowych?

Pytanie numer 4

Czy Zamawiający umożliwi wizję lokalną na obiekcie – proszę podać możliwy termin takiej wizji?

Pytanie numer 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie co najmniej jednej referencji realizacji układu odsiarczania zapewniającego uzyskanie stężenia SO₂ za instalacją odpylającą poniżej 1100 mg/Nm³ przy O₂=6%?

Ustosunkowując się do powyższych zapytań Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Ad. 1. Zamawiający nie może przychylić się do propozycji zawartej w pytaniu, którego dotyczy niniejsza odpowiedź. Na przyjęcie takiego stanowiska mają wpływ następujące przesłanki. Postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji istniejących źródeł ciepła w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie Zamawiający wszczął w dniu 20.04.2017 r. i w czasie jego trwania przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert. Aktualne postępowanie przetargowe jest następstwem uprzednio unieważnionego postępowania. Ponadto, czas realizacji zadania nr 1 jest stosunkowo krótki i dalsze wydłużenie niniejszego postępowania spowodowałoby, że Wykonawca, którego oferta zostałaby wybrana, nie mógłby jego wykonać z należytą starannością.
- Ad. 2. Na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi rozstrzygnięte w zadaniu pn.: „**Modernizacja istniejących źródeł ciepła w Ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.**” dostępna jest mapa geodezyjna terenu Ciepłowni C-13 w skali 1:500 oraz schemat technologiczny ciepłowni C-13. Dokumentacja kotłów K3 i K1 i K4 ze względu na jej obszerność dostępna do wglądu u Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą obejmującą całość instalacji na ciepłowni C-13 wraz z aktualizacją Rzutów budynków ciepłowni. W następstwie niniejszego zapytania dane te zostały również zamieszczone w aktualnym postępowaniu przetargowym.
- Ad. 3. Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.
- Ad. 4. Zamawiający informuje, że jest możliwa wizja lokalna na obiekcie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu jej terminu, nr tel. 723 343 009.
- Ad. 5. Nie, ponieważ referencje wskazane w zapytaniu nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

Z-ca Prezesa
działu technicznych
.....
mgr inż. Piotr Stasiwiaz
Zamawiający

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286