

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Gnieźnie Sp. z o.o.  
ul. Staszica 13  
62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 29.12.2017 r.

## INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 418.000 Euro na: Dostawę węzła ciepłego dla Szpitala przy ul. 3-go Maja w Gnieźnie.

### Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.12.2017 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 20.12.2017 r. oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia z dnia 20.12.2017 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie wpłynęło zapytanie o następującej treści:

#### *Zapytanie*

Czy dopuszczają Państwo zamianę rozwiązań firmy Danfoss, z zakresu automatyki węzła, na urządzenia firmy Samson?

W załączeniu przesyłam proponowany schemat połączeń, umożliwiający wizualizację wymaganych trzech pomiarów ciśnień, z wykorzystaniem napięciowych przetworników ciśnienia 0..10V.

#### *Odpowiedź*

Wyrażamy zgodę, alternatywny schemat połączeń został zamieszczony w Załączniku nr 6. Dopuszczamy również zastosowanie czujników firmy Samson o parametrach równoważnych do czujników żądanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia tylko w przypadku dostawy węzła z regulatorem pogodowym: typ Trovis 5578. Z uwagi na unifikację urządzeń montowanych w węzłach i konieczność współpracy z posiadaną jeszcze armaturą i siłownikami firmy IWKA nie dopuszczamy zastosowania zaworów regulacyjnych i siłowników innej firmy niż Danfoss.

Z-ca Prezesa  
działu technicznych  
mgr inż. Piotr Szaskiewicz  
(Zamawiający)

#### Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.