



Gniezno, dnia 21 maja 2024 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego z dnia 14.05.2024 r.

**„Modernizacja kotła WR-10 M nr 6 w celu umożliwienia zasilania kotła
zamiennie węglem i biomasą”**

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.05.2024 r.

Postępowanie przetargowe z dnia 14.05.2024 r. jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zapytanie 1

W warunkach udziału w przetargu jest określone, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają uprawnienia UDT w zakresie budowy, montażu i naprawy kotłów wodnych; Z opisu prac do wykonania w ramach zamówienia nie wynika konieczność wykonania czynności wymagających uprawnień UDT w zakresie budowy, montażu i naprawy kotłów wodnych. Prosimy o potwierdzenie, czy do ubiegania się o zamówienie są wymagane uprawnienia UDT w zakresie budowy, montażu i naprawy kotłów wodnych.

Odpowiedź:

Jeżeli na zakres prowadzonej modernizacji ustawa nie wymaga posiadania uprawnień UDT – uprawnienia te nie są wymagane.

Zapytanie 2

Zakres prac określony w warunkach zamówienia obejmuje wykonanie koniecznych zmian w systemie nadrzędnym związanych z przeprowadzaną modernizacją.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie systemu nadrzędnego w wersji źródłowej i czy udostępni je wykonawcy?

Jeśli istnieją ograniczenia w udostępnianiu oprogramowania źródłowego systemu nadrzędnego prosimy o wskazanie firmy/osoby opiekuna systemu nadrzędnego lub potwierdzenie, że wykonawca ma udostępnić odpowiednie dane do systemu nadrzędnego a zamawiający zleci wykonanie zmian w systemie nadrzędnym we własnym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest także modyfikacja istniejącego panelu dotykowego HMI na elewacji szafy sterowniczej.



Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne oprogramowanie systemu nadrzędnego w wersji źródłowej i udostępni je wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania jest także modyfikacja istniejącego panelu dotykowego HMI na elewacji szafy sterowniczej.

Zamawiający informuje że firma TEL-STER Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za udostępnienie niezbędnych informacji wymaganych do integracji z ich systemem TELWIN IDS.p

Zamawiający


Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania.