



Gniezno, 2025-02-24

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania dot. Zapytanie ofertowego  
**„Projekt, dostawa i montaż regałów metalowych w hali magazynowej na terenie  
Ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie”**

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 24.02.2025 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie półek z materiału innego niż blacha np. płyta OSB, laminat, płyta MDF?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie półek z materiału innego niż blacha np. płyta OSB, laminat, płyta MDF z wykończeniem zapewniającym odpowiedni poślizg układanego towaru oraz zachowaniem wymaganej nośności poszczególnych półek na regale 150 kg/m<sup>2</sup>.**

Dyrektor ds. Technicznych  
PROKURENT  
*Andrzej Ratajczak*