



bezpieczeństwo - komfort - wygoda - pewność dostaw - przystępna cena



**Przedsiębiorstwo Energetyki  
Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.**

ul. Stanisława Staszica 13  
62-200 Gniezno  
tel.: (61) 428 45 50  
tel./fax: (61) 428 45 54

Identyfikator 632036595  
NIP 784-00-03-286  
e-mail: pec@pec.gniezno.pl  
www.pec.gniezno.pl  
fb.com/PECGNIEZNO

Gniezno, 01.07.2024r.

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego z dnia 14.06.2024r. pn.:

### **„Digitalizacja sieci ciepłowniczych w Gnieźnie”**

#### **Odpowiedź na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.06.2024r.**

Postępowanie przetargowe z dnia 14.06.2024 r. jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły pytania następującej treści:

#### **Pytanie nr 1:**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w punkcie III Zakres przedmiotu zamówienia – Zadanie 1, podpunkt (d) „Wymagania dla regulatorów pogodowych”, wpisany jest moduł komunikacyjny Modbus TCP.

Moduły komunikacyjne – odczytowo sterujące, opisane na stronie 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Zadanie 1a, podpunkt (a), nie posiadają wymogu wyposażenia w moduł Modbus TCP. Zatem komunikacja pomiędzy regulatorem pogodowym a modułem komunikacyjnym będzie realizowana za pomocą Rs 232 lub 485. Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu stosowania regulatora pogodowego z modułem Modbus TCP, ponieważ w praktyce nie będzie on wykorzystywany, a stosowanie podniesie niepotrzebnie koszty urządzeń.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu stosowania regulatora pogodowego z modułem Modbus TCP.**

#### **Pytanie nr 2:**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w punkcie III Zakres przedmiotu zamówienia – Zadanie 1, podpunkt (d) „Wymagania dla regulatorów pogodowych”, wpisana jest magistrala M-bus. Moduły komunikacyjne – odczytowo sterujące, opisane na stronie 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia – Zadanie 1a, podpunkt (a), mają być wyposażone w magistralę M-bus do której mogą być podłączone będą liczniki ciepła. Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu stosowania regulatora pogodowego z magistralą M-bus, ponieważ w praktyce nie będzie ona wykorzystywana, a stosowanie tego wymogu podniesie niepotrzebnie koszty urządzeń.

p

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu stosowania regulatora pogodowego z magistralą M-bus.

Zamawiający



Prezes Zarządu  
Jarosław Grobelny

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania.