

**PRZEPONOWE NACZYNIĘ WZBIORCZE
TYP „REFLEX”**

PRODUKCJI „REFLEX WINKELMANN”

DOKUMENTACJA TECHNICZNA OD WYTWÓRCY

- 1. Deklaracja zgodności CE na naczynie wzbiorcze**
- 2. Rysunek naczynia z grubościami ścianek i użytymi materiałami**
- 3. Instrukcja montażu, uruchomienia i eksploatacji naczynia wzbiorczego.**

Ww. dokumenty znajdują się w egzemplarzu dokumentacji u eksploatującego oraz w archiwum UDT/O. Poznań

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu

Załącznik nr 2.

Do protokołu z dnia 2011-12-27



Kompetenz in Druckhaltung

Winkelmann + Pahnhof GmbH

Druckausdehnungsgefäße

Postfach 22 61; 59 210 Ahlen/Westf.

Gersteinstraße 195-59 227 Ahlen-Westf.

(Industriegebiet Ost)

Telefon: 0 23 82/ 70 69 - 0, Fax -88

Herstellerbescheinigung

Herstellerbescheinigung über die Bau- und Druckprüfung eines Druckbehälters gemäß Druckbehälterverordnung. Der Druckbehälter mit den nachstehenden Angaben auf dem Fabrikationsschild.

Typ:	N	<input type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08/ NHA20
Typ:	E	<input checked="" type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08/ NHA20
Typ:	A	<input type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08/ NHA45
Typ:	Großgefäß ST/LG	<input type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08/ NHA38
Typ:	Reflexomat	<input type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08/ NHA39
Typ:	Minimat	<input type="checkbox"/>	Bauartzulassungskennzeichen	08-511-023

Max. Betriebstemperatur: 393 K (120°C)

Typ:	DE	<input type="checkbox"/>	Baumuster - Kennzeichen	
Typ:	D	<input type="checkbox"/>	ZU 57/2 <input type="checkbox"/>	ZU 57/3 <input type="checkbox"/>
Typ:	DIT 5	<input type="checkbox"/>	ZU 57/4 <input type="checkbox"/>	ZU 57/5 <input type="checkbox"/>

Max. Betriebstemperatur: 393 K (70°C)

Inhalt 400

Baujahr 2001

Fabr. Nr. W/E40/2515

Max. Betriebsüberdruck 6 bar

Max. Temperaturbelastung der Membrane: 343 K (70°C)

Zulassungs - Nr. UDT: UC - 83/5 vom 25. März 2000

Bei der vorgenommenen Wasser-Druckprüfung mit dem 1,3 fachen Betriebsüberdruck zeigten sich keine Mängel. Zum Zeichen der bestandenen Prüfung wurde das Typenschild mit dem Prüfzeichen H oder K oder M oder W versehen.

Ahlen, den 2001.07.16

Hersteller
Stempel/ Unterschrift

reflex
Winkelmann + Pahnhof GmbH + Co.
Industriegebiet Ost
59 227 Ahlen
Telefon: 0 23 82/ 70 69 - 0

UWAGA:

- 1) Zbiorniki te nie mogą być stosowane - bez zgody inspektoratu dozoru technicznego - w instalacjach z kofkami pracującymi dotychczas w układzie otwartym wg PN-77/B-02413 z jednoczesną przeróbką instalacji na system zamknięty wg PN-91/B-02414.
- 2) Każdy zbiornik po zainstalowaniu powinien być zgłoszony we właściwym terenie inspektoracie dozoru technicznego do rewizji zewnętrznej, celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.