

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**„Wymiana przeszkleń budynku Ciepłowni C-14 przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”**

### Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06 czerwca 2025 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Warunkami Zamówienia z dnia 22.05.2025 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

---

W celu weryfikacji, przyjętych w koncepcji, rozwiązań technicznych, proszę o przesłanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku C-14.

Ewentualnie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania ścian z płyt warstwowych z rdzeniem PUR oraz okien wykonanych z PVC.

### Odpowiedź

Zamawiający załącza Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku ciepłowni C-14 w celu weryfikacji przyjętych koncepcji i rozwiązań technologicznych. Zamawiający oczekuje wykonania ścian z płyty warstwowej z rdzeniem PUR oraz okien wykonanych z PCV, które będą spełniały wymagania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku ciepłowni C14.

Prezes Zarządu  
Jarosław Grobelny

