

Gniezno, 2025-08-22

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania dot. Zapytanie ofertowe

„Wyburzenie istniejącego budynku obsługi wagi i budynku magazyniera oraz budowa nowego budynku biurowego dla działu TI na terenie Ciepłowni C-13 w formule zaprojektuj i wybuduj”

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 21.08.2025 r.

Dzień dobry. Proszę o jednoznaczne określenie oczekiwanej przez Zamawiającego mocy instalacji fotowoltaicznej. W warunkach zamówienia pojawiają się zapisy mówiące zarówno o mocy 40kWp, jak i 2 x 40kWp.

Odpowiedź: Wyjaśniając opis precyzujemy, że chodzi o dwie instalacje PV po 40kWp na dwóch budynkach na dwóch osobnych inwerterach i jeden magazyn energii 40 kW dla jednej z instalacji – tej na biurowcu TI.

Prezes Zarządu

Jarosław Grobomy