

	Wartość	Jednostka	Wartość	Jednostka
Typ:	UH50		5.20/5.20/F	
Zakres pomiarowy:		6 mł/h	Plomba legalizacyjna:	
Data licznika:		2025-09-19	Czas licznika:	10:31:10
Data (komputera PC):		2025-09-19	Czas (komputera PC):	12:06:01
		67567751		67567751
ROM-CRC	B875			
Energia Ciepłna		40793,16 GJ	Energia Ciepłna poprz. rok:	38817,13 GJ
Objętość:		26200,85 mł	Objętość: poprz. rok:	96944,21 mł
Wejście impulsowe 1:		0 mł	Wejście impulsowe 1: poprz. rok:	0 mł
Wejście impulsowe 2:		0 mł	Wejście impulsowe 2: poprz. rok:	0 mł
Temp. zasilania (TV):		71 °C	Przepływ:	0,82 mł/h
Temp. powrotu (TR):		59 °C	Moc:	11,2 kW
Różnica temp.		12 °C		
Maks. temperatura strona ciepła (MV):		124,3 °C	Pkt.czasu :	2014-01-24
poprz. rok:		124,3 °C	Pkt.czasu :	2014-01-24
Maks. temperatura strona zimna (MR):		90,9 °C	Pkt.czasu :	2021-12-28
poprz. rok:		90,9 °C	Pkt.czasu :	2021-12-28
Maks. różnica temperatury		87,7 °C	Pkt.czasu :	2016-01-05
poprz. rok:		87,7 °C	Pkt.czasu :	2016-01-05
Przepływ max.:		12,6 mł/h	Pkt.czasu :	2025-04-26
poprz. rok:		9,4 mł/h	Pkt.czasu :	2024-11-16
Moc max.:		303,5 kW	Pkt.czasu :	2014-01-26
poprz. rok:		303,5 kW	Pkt.czasu :	2014-01-26
Czas uśredniania:		24 h		
Błąd:	-----			

Wstępne ostrzeżenie F0:	Nie				
Czas pracy [h]:		106209			
Czas pracy z błędem:		2714	Czas pracy z błędem: poprz. rok:		2714
Czas z przepływem:		101780	Czas z przepływem: poprz. rok:		95532
Data zapisu rejestru rocznego:	-01-01 00:00		Dzień zapisu do arch. miesięcznego:	01-xx- 00:00	
	żaden			CL	
M-Bus adres pierwotny 1:		0	M-Bus adres pierwotny 2:		0
M-Bus adres wtórny:		67567751			
Tryb odczytu M-Bus	normalny tryb odczytu		Tryb odczytu M-Bus	normalny tryb odczytu	
Ramka danych M-Bus	kompatybilna struktura danych		Ramka danych M-Bus	kompatybilna struktura danych	
M-Bus - hasło	off		M-Bus - hasło	off	
Charakterystyka medium	[04] Ciepło				
Equipment identifier:	006C6006756775113		Equipment identifier (Fortsetzung):		
Szybkie impulsy (kanał 1):	nieaktywne				
Szybkie impulsy (kanał 2):	nieaktywne				
	bez rejestrów taryfowych				
	statyczne		Wyłącz uruchamianie:	nie ustawiono	
Przycisk LCD:	aktywne(y)		Pętla serwisowa:		
Widok podstawowy	Błąd wyświetlacza		Reset licznika:		2
F0_Latch:	FAŁSZ		U_Latch:	prawdziwy	
Interwał pomiaru temp.		30 s		Pt500	
LCD-wyłaczanie	nieaktywne				
Zakres pracy od:		40 %			
Montaż:	na powrocie				
Datalogger:	niedostępne				
A1		-26	A0		7
A2		648	A7		0
A8		0			
A3		118	A4		-7
A5		120	A6		-7