

INFORMACJA

(zmiana z dnia 26/28.05.2025 r.)

„Dostawa materiałów dla sieci ciepłej wraz z przyłączami w ul. Grabskiego i na terenie byłej Cukrowni w Gnieźnie”

INFORMACJA dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 443 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 2 054 235 zł.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 26.05.2025 r. oraz w dniu 28.05.2025 r.

PYTANIA

- I. Czy w związku z dużym zakresem istnieje możliwość zmiany terminu realizacji dostawy na 30.06.2025 ?

Odpowiedź :


Zamawiający przychyli się i wydłuży termin realizacji dostawy :

1. **Materiały System rur pojedynczych DN 200/315 – pkt 1 i 3 z tabeli (zestawienie materiałów) załącznik Nr 3 na 23.06.2025 r. Pozostałe materiały na 30.06.2025r.**
- II. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na „Dostawę materiałów dla sieci ciepłej wraz z przyłączami w ul. Grabskiego i na terenie byłej Cukrowni w Gnieźnie”, zwracam się z pytaniem czy dopuszczacie Państwo długość niezaizolowanych końcówek rur stalowych rur i elementów preizolowanych 150 mm ?

Odpowiedź :

2. **Zamawiający nie dopuszcza długości niezaizolowanych końcówek rur stalowych i rur elementów preizolowanych innych niż w Warunkach Zamówienia.**

Pozostałe warunki bez zmian.


Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny