

Gniezno, 2025-09-24

WYJAŚNIENIE

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


„Modernizacja istniejącego węzła SPZOZ Gniezno przy ul. Elizy Orzeszkowej nr 27 do węzła hybrydowego z wykorzystaniem pomp ciepła, fotowoltaiki i istniejącego przyłącza ciepłego”

W nawiązaniu do zdania w Warunkach Zamówienia pkt III.A:

„W okresie letnim od czerwca do sierpnia zasilanie węzła z sieci ciepłowniczej powinno być używane tylko awaryjnie, system pomp ciepła z układem PV i zasobnikami ciepła powinien zapewnić produkcję c.w.u. w tym okresie”

Zamawiający wyjaśnia

„Powód powyższego zapisu to zabezpieczenie wystarczającej mocy pomp ciepła oraz węzła i wyeliminowanie ofert na mikrowęzły. Moc zainstalowanych paneli, pomp ciepła i buforów ma zapewniać produkcję ciepła w tym okresie. W sytuacji niedoborów energii słonecznej węzeł powinien korzystać z energii ciepłej sieci PEC. Algorytm powinien wykorzystywać całą dostępną energię słoneczną również poza okresem czerwiec-sierpień do generowania maksymalnych możliwych oszczędności.”



Prezes Zarządu
Jarosław Grobelny