

Gniezno, 23 października 2025 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników zapytania ofertowego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie elewacji stacji SN/NN Ciepłownia C14”

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 23 października 2025 r.

Postępowanie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Zapytaniem z dnia 22.10.2025 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. W opisie realizacji zadania zapisane jest użycie na elewacji styropianu EPS 100, jest to twardy styropian stosowany na wykończenie dachów, podłóg. Czy PEC wymaga właśnie tego typu styropianu na ścianach budynku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga stosowania styropianu EPS 100. Zamawiający wymaga ocieplenie budynku styropianem fasadowym grafitowym 100 mm.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT

Andrzej Ratajczak